

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера
ПАО «Россети»



Г. К. Гладковский
« 01 » апреля 2024 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№ 13-38/24**

Срок действия с 01.04.2024 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 01.04.2029 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектные трансформаторные подстанции МТП, СТП мощностью 25÷250 кВ·А на напряжение 6, 10 кВ, токи термической стойкости: на стороне ВН 6,3 кА, на стороне НН 6,3 кА; с воздушным вводом, климатического исполнения У, категории размещения 1, сейсмостойкостью до 6 баллов по шкале MSK-64; технические условия 3412-001-97164412-2007 (с изм. № 3)

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «Завод Энергоцентр», 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Завод Энергоцентр», 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, 9

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах филиалов и дочерних обществ ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» с использованием оборудования, аттестованного в установленном порядке